

	Danfoss	Tour&Andersson	Теплосила (Белорусь)
Система отопления жилой части	– клапан VFM2; – привод ARV152	– клапан CV216GG; – привод ТА-МС55 (для приводов Дн15-50) или ТА-МС160 (для приводов Дн65-100)	– клапан TRV; – привод TSL-1600 (для приводов Дн15-50), тип 101 или TSL-2200 (для приводов Дн65-100), тип 110
Система ГВС	– клапан VFM2; – привод ARV153	– клапан CV216GG; – привод ТА-МС55, ТА-МС100 (для приводов Дн15-50) или ТА-МС160 (для приводов Дн65-100)	! Маркировка по паспорту: TRV-Дн-Kvs-тип привода

Датчики температуры Danfoss:

ESMU – теплоносителя (погружной)

ESMT – наружного воздуха

Насосы:

	GRUNDFOS	WILO
СО	UPS, UPSD, MAGNA	Star-RS, TOP, PB
Контур подпитки	CR, NK, TP, TPE	Economy MHI